

Contrôle sanitaire des EAUX

Affaire suivie par:

AFFICHAGE OBLIGATOIRE EN MAIRIE (article D.1321-104 du code de la santé publique)

Jennifer BERTHOMME

Tél: 02 38 77 34 58

Destinataires

MONSIEUR - CC LOCHES SUD TOURAINE
MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE BEAULIEU LES LOCHES
- CC LOCHES SUD TOURAINE

CC LOCHES SUD TOURAINE

Prélèvement 00114269 **Commune** BEAULIEU-LES-LOCHES
Installation UDI 000863 LOCHES **Prélevé le** : lundi 22 février 2021 à 10h30
Point de surveillance S 0000001086 C-P.F. BEAULIEU LES LOCHES **par** : LABORATOIRE INOVALYS TOURS
Localisation exacte MAIRIE **Type visite** : D1

Mesures de terrain

Température de l'eau
pH
Conductivité à 20°C
Conductivité à 25°C
Chlore libre
Chlore total

Résultats

10.6 °C
7,60 unité pH
549 uS/cm
613 uS/cm
0,06 mg(Cl₂)/L
0.09 mg(Cl₂)/L

Limites de qualité

inférieure supérieure

Références de qualité

inférieure supérieure

25.00
9,00
1 000.00
1 100.00

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type de l'analyse : AUTRE

Code SISE de l'analyse : 00114943

Référence laboratoire : 21HYD.940.9

FER ET MANGANESE

Fer total

76

µg/L

200,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00114269)

Eau d'alimentation de nouveau conforme aux exigences de qualité en vigueur pour le paramètre fer. Ce prélèvement fait suite au résultat non conforme observé lors de l'analyse du 17 février dernier.

Signé, Tours le 25 février 2021

Pour le directeur général
L' Ingénieur du Genie Sanitaire
Anne PILLEBOUT